



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

---

**РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ**

27.08. 2015

Київ

№ 50

Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва  
про підтвердження придатності для застосування в будівництві

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін'юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку ТОВ «Валром Україна», з урахуванням позитивного висновку ТОВ «НТЦ «Полімерні трубопроводи в будівництві».

**ПРЕЗИДІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ВИРІШИЛА:**

1. Видати технічне свідоцтво про підтвердження придатності для застосування у будівництві труб з імпортою композиції поліетилену марки Vestolen A 6060R Black 10000, ідентифікованих як труб напірних з поліетилену типу ПЕ 100 і придатності їх для водопроводів постачання холодної води (у тому числі господарсько-питного призначення) та газопроводів з мінімальною тривалою міцністю MRS 10,0 МПа.

2. Управлінню технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Барзилович Д.В.) підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

**Заступник Голови  
Науково-технічної ради**

**А.В. Беркута**

**Відповідальний секретар  
Науково-технічної ради**

**І.Є. Новак**