

Додаток 11
до Методики визначення
енергетичної ефективності будівель
(пункт 4 розділу XII)

Класифікація будівель в залежності від функціонального призначення будівлі

1. Класифікація житлових будівель за енергетичною ефективністю

Кількість поверхів	Значення загального показника питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (EP), $\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2$ [$\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^3$], для класу енергетичної ефективності житлових будівель.						
	A	B	C	D	E	F	G
1-3	<66	<119	<132	<165	<198	≤ 231	>231
4 і більше	<44	<79	<87	<109	<131	≤ 153	>153

2. Класифікація громадських будівель за енергетичною ефективністю

Кількість поверхів	Значення загального показника питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (EP), [$\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^3$], для класу енергетичної ефективності громадських будівель.						
	A	B	C	D	E	F	G
1-3	<[30]	<[54]	<[60]	<[74]	<[89]	$\leq [104]$	>[104]
4 і більше	<[21]	<[38]	<[43]	<[53]	<[64]	$\leq [75]$	>[75]

3. Класифікація готелів за енергетичною ефективністю

Кількість поверхів	Значення загального показника питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (EP), [$\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^3$], для класу енергетичної ефективності готелів.						
	A	B	C	D	E	F	G
1-3	<60	<109	<121	<151	<181	≤ 211	>211
4 і більше	<39	<70	<78	<97	<116	≤ 136	>136

4. Класифікація будівель навчальних закладів за енергетичною ефективністю

Значення загального показника питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (EP), [кВт×год/м ³], для класу енергетичної ефективності будівель навчальних закладів.						
A	B	C	D	E	F	G
<[17]	<[30]	<[33]	<[42]	<[50]	≤[58]	>[58]

5. Класифікація будівель дитячих дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров'я за енергетичною ефективністю

Значення загального показника питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (EP), [кВт×год/м ³], для класу енергетичної ефективності будівель дитячих дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров'я.						
A	B	C	D	E	F	G
<[28]	<[51]	<[56]	<[70]	<[85]	≤[99]	>[99]